


# 藤枝市民会館 照明回路図

〒426-8722  
 静岡県藤枝市岡出山1-11-1  
 TEL 054-643-3931  
 FAX 054-643-3966

特別電源盤  
 \*3Φ4W(105V/182V) 100A  
 C型30A 6口 カムロック  
 \*1Φ3W(105V/210V) 100A  
 D型20A 4口 カムロック

特別電源盤  
 \*3Φ4W(105V/182V) 100A  
 C型30A 6口 カムロック  
 \*1Φ3W(105V/210V) 100A  
 D型20A 4口 カムロック



- ホリゾン(固定)
- 大黒幕
- 反射板傾斜ハット
- UH
- 第3袖幕
- 第3ハット
- 3S (T型20A6回路)
- 音響反射板
- スクリーン
- 2BL 中割幕 (W,W,78)
- 反射板傾斜ハット
- 2ハット
- 2S (T型20A10回路)
- 第2袖幕
- 文字幕
- 音響反射板
- 1S (T型20A10回路)
- 1BL(W,W,78)
- 1ハット
- 第1袖幕
- 絞り絞帳
- 絞帳
- 防火シャッター
- PB (A型差替え6回路)
- (UP DOWNはウインチ式、回路差替えは天井裏)
- (吊込許容重量50kgまで)

CLは有りません

1,2Bor共 切替3回路(ニコ)  
 \*SUSは手引きです

1kw 凸  
 1kw7レネ

吊ハット許容重量170kg

