

搬入口

ピアノ庫

〒426-8722

静岡県藤枝市岡出山1-11-1

特別電源盤

TEL 054-643-3931

*3Φ4W(105V/182V) 100A

FAX 054-643-3966

C型30A 6口 カムロック

*1Φ3W(105V/210V) 100A

D型20A 4口 カムロック

藤枝市民会館 照明回路図


特別電源盤

*3Φ4W(105V/182V) 100A

C型30A 6口 カムロック

*1Φ3W(105V/210V) 100A

D型20A 4口 カムロック



- ホリゾン(固定)
- 大黒幕
- 反射板傾斜ハット
- UH
- 第3袖幕
- 第3ハット
- 3S (20C型6回路)
- 音響反射板
- スクリーン
- 2BL 中割幕 (W,W,78)
- 反射板傾斜ハット
- 2ハット
- 2S (20C型10回路)
- 第2袖幕
- 文字幕
- 音響反射板
- 1S (20C型10回路)
- 1BL(W,W,78)
- 1ハット
- 第1袖幕
- 絞り絞帳
- 絞帳
- 防火シャッター
- PB (C型差替え6回路・9口)
(UP DOWNはウインチ式、
回路差替えは天井裏)
(吊込許容重量50kgまで)



網元

網元

網元

←楽屋

音響電源盤
C型30A 3口 (上下共)



*SUSは手引きです
吊ハット許容重量170kg

1kw 凸
1kwフレネ

CLは有りません